

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4257

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne dymoszczelne systemu PROCURAL PE50 (dawniej PONZIO PE50)

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach dymowych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacji o numerze:

- 3043_902/K/1 wyd. 1 o wiodącej klasie dymoszczelności Sa4, S200 i dodatkowych cechach, stanowiący integralną część certyfikatu.

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12 wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

ALDO Sp. z o.o.

Puńców ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn
i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

ALDO Sp. z o.o.

Puńców ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu **05 września 2024 r.** pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 05 września 2024 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W4257

Drzwi wewnętrzne dymoszczelne systemu PROCURAL PE50
(dawniej PONZIO PE50)

5. Drzwi wewnętrzne systemu PROCURAL PE50 (dawniej PONZIO PE50) o klasie dymoszczelności Sa4, S200 wg klasyfikacji 3043_902/K/1 wyd. 1 pkt. 4.2.1.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	NPD ¹⁾
Dymoszczelność	4.2	Sa4, S200
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.
Barbara Jąspińska
Barbara JĄSPIŃSKA

Warszawa, 05 września 2024 r.